

SEGNALAZIONI ANOMALIE E PROVVEDIMENTI ADOTTATI

SEGNALAZIONE N° 1

AZIENDA	LICEO SCIENTIFICO SEVERI
Sede	SALERNO
Responsabile Antincendio	BELLINI GIUSEPPE
RSPP	DE SANTIS FRANCESCA
Anomalia segnalata da	FERRARA ARMANDO
Data segnalazione	25/11/2015

ANOMALIA RICONTRATA

ETICHETTA ROVINATA

Nota : L'anomalia è stata riscontrata nel corso di Controllo periodico

AZIONE CORRETTIVA

Intervento effettuato

SOSTITUZIONE ETICHETTA

Data intervento: 25/11/2015

Firma
Il RSPP

Firma
Il Responsabile Antincendio