

VERBALE DI VERIFICA

VERIFICA N° 1

AZIENDA	LICEO SCIENTIFICO SEVERI
Sede	SALERNO
Responsabile Antincendio	BELLINI GIUSEPPE
RSPP	DE SANTIS FRANCESCA

Denominazione	Controlli periodici estintori
Tipologia	Estintori
Periodicità	180 giorni
Responsabile controllo	DE SANTIS FRANCESCA
Data controllo	25/11/2015

N° elementi previsti	6
N° elementi verificati	10

N°	Controllo	N° positivi	N° negativi
1	Verifica corpo estintore, manichetta e supporto	3	0
2	Verifica comandi di funzionamento	2	1
3	Verifica funzionamento manicotto	3	0
4	Verifica della pressione di carica con strumento	3	0
5	Decostipazione della polvere	3	0
6	Verifica del peso degli estintori a CO2	3	0
7	Pulizia generale degli estintori e dei comandi	3	0
8	Lubrificazione dei comandi	3	0
9	Aggiornamento del cartellino datato	2	1
10	Istruzioni del funzionamento degli estintori	3	0

Matricola	Numero di serie	N° positivi	N° negativi
004	004	8	2
005	005	10	0
006	006	10	0

Elenco anomalie		
Data	Responsabile	Descrizione
25/11/2015	FERRARA ARMANDO	ETICHETTA ROVINATA

Firma
IL RSPP

Firma
Il Responsabile Antincendio