È obbligatorio valutare il servizio di raffrescamento e illuminazione?

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui soli servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto, fatto salvo quanto segue:

- Il servizio di climatizzazione invernale, che si prevede sempre presente;
- Il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, che si considera sempre presente per il solo settore residenziale.

Pertanto, se in un edificio non è presente l'impianto di raffrescamento, tale servizio non verrà considerato nella classificazione e non sarà calcolata la relativa energia primaria.

ID univoco: #1301
Autore:: n/a
Ultimo aggiornamento: 2015-10-23 17:39

© 2026 Blumatica <assistenza@blumatica.it> | 2026-11-18 07:43
URL: https://www.blumatica.it/faq/content/0cat=32/302/it/e-obbligatorio-valutare-il-servizio-di-raffrescamento-e-illuminazione.html